

9月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表

委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司

检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司

序号	采样日期	采样地点	样品编号	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	二氧化氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	报告日期	检测人员
				CFU/mL	CFU/100mL	度	NTU	/	/	mg/L	mg/L		
				≤100	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	出厂水和末梢水中 限值0.8，出厂水中 余量≥0.1，末梢水 中余量 ≥0.02			
1	2024.09.18	锦绣花城社区	20240918-783	61	未检出	<5	0.28	无	无	0.04	1.51	2024.09.20	王晓芳
2	2024.09.18	市自来水公司铝城营业所	20240918-784	23	未检出	<5	0.33	无	无	0.05	/	2024.09.20	王晓芳
3	2024.09.18	经开区后南定村卫生室	20240918-785	1	未检出	<5	0.31	无	无	0.04	/	2024.09.20	王晓芳
4	2024.09.18	市自来水公司南定营销服务中心	20240918-786	1	未检出	<5	0.35	无	无	0.04	1.93	2024.09.20	王晓芳
5	2024.09.18	张南路101号中石油加油站	20240918-787	3	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2024.09.20	王晓芳
6	2024.09.18	西苑社区	20240918-788	13	未检出	<5	0.27	无	无	0.03	/	2024.09.20	王晓芳
7	2024.09.19	高新区金晶大道汇驰奔驰4S店	20240919-789	9	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2024.09.21	王晓芳
8	2024.09.19	金都花园社区	20240919-790	3	未检出	<5	0.20	无	无	0.05	1.55	2024.09.21	王晓芳
9	2024.09.19	外商居住区	20240919-791	11	未检出	<5	0.30	无	无	0.05	/	2024.09.21	王晓芳
10	2024.09.19	星悦城社区	20240919-792	16	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	1.68	2024.09.21	王晓芳
11	2024.09.23	淄博市委	20240923-793	3	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	/	2024.09.25	王晓芳
12	2024.09.23	张店区军休所	20240923-794	1	未检出	<5	0.29	无	无	0.05	/	2024.09.25	王晓芳
13	2024.09.23	五里桥生活区	20240923-795	7	未检出	<5	0.24	无	无	0.05	/	2024.09.25	王晓芳
14	2024.09.23	张店八中	20240923-796	15	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2024.09.25	王晓芳
15	2024.09.23	积家村党群服务中心	20240923-797	16	未检出	<5	0.25	无	无	0.03	1.73	2024.09.25	王晓芳
16	2024.09.23	明德苑社区	20240923-798	11	未检出	<5	0.27	无	无	0.02	/	2024.09.25	王晓芳
17	2024.09.23	淄博市图书馆	20240923-799	3	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	/	2024.09.25	王晓芳
18	2024.09.24	恒嘉园社区	20240924-800	5	未检出	<5	0.26	无	无	0.06	/	2024.09.26	王晓芳

19	2024.09.24	人民东路小学	20240924-801	6	未检出	<5	0.24	无	无	0.05	/	2024.09.26	王晓芳
20	2024.09.24	张店区保安公司	20240924-802	1	未检出	<5	0.24	无	无	0.06	/	2024.09.26	王晓芳
21	2024.09.24	润德实业公司	20240924-803	2	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.09.26	王晓芳
22	2024.09.24	行政执法局湖田中队	20240924-804	4	未检出	<5	0.24	无	无	0.04	/	2024.09.26	王晓芳
23	2024.09.24	淄博市公交东站	20240924-805	16	未检出	<5	0.20	无	无	0.03	/	2024.09.26	王晓芳
24	2024.09.24	洪三社区	20240924-806	5	未检出	<5	0.38	无	无	0.04	1.81	2024.09.26	王晓芳
25	2024.09.25	新村西路140号原市水资办	20240925-807	3	未检出	<5	0.30	无	无	0.06	/	2024.09.27	王晓芳
26	2024.09.25	张店区疾控中心	20240925-808	11	未检出	<5	0.27	无	无	0.04	/	2024.09.27	王晓芳
27	2024.09.25	淄博市政务中心	20240925-809	16	未检出	<5	0.29	无	无	0.05	/	2024.09.27	王晓芳
28	2024.09.25	盛世康城社区	20240925-810	9	未检出	<5	0.24	无	无	0.03	/	2024.09.27	王晓芳
29	2024.09.26	淄博市工商局	20240926-811	8	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	/	2024.09.28	王晓芳
30	2024.09.26	科技苑物业	20240926-812	7	未检出	<5	0.21	无	无	0.04	/	2024.09.28	王晓芳
31	2024.09.26	瑞丰苑社区	20240926-813	11	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	1.59	2024.09.28	王晓芳
32	2024.09.26	市自来水公司新区营业所	20240926-814	9	未检出	<5	0.25	无	无	0.04	/	2024.09.28	王晓芳
33	2024.09.26	祥瑞花园社区	20240926-815	10	未检出	<5	0.23	无	无	0.03	/	2024.09.28	王晓芳
34	2024.09.26	世纪花园社区	20240926-816	6	未检出	<5	0.25	无	无	0.04	/	2024.09.28	王晓芳
35	2024.09.26	颐臻园社区	20240926-817	10	未检出	<5	0.23	无	无	0.05	/	2024.09.28	王晓芳
36	2024.09.29	淄博市体育馆	20240929-818	5	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	/	2024.10.01	王晓芳
37	2024.09.29	福源汇社区	20240929-819	13	未检出	<5	0.25	无	无	0.05	/	2024.10.01	王晓芳
38	2024.09.29	孝妇河湿地公园喷泉广场	20240929-820	3	未检出	<5	0.28	无	无	0.06	1.93	2024.10.01	王晓芳
39	2024.09.29	石家社区	20240929-821	11	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	1.79	2024.10.01	王晓芳
40	2024.09.29	山泉路启星比亚迪4S店	20240929-822	19	未检出	<5	0.21	无	无	0.05	/	2024.10.01	王晓芳
41	2024.09.29	福瑞家园社区	20240929-823	9	未检出	<5	0.26	无	无	0.03	2.03	2024.10.01	王晓芳
42	2024.09.30	天勤苑社区	20240930-824	13	未检出	<5	0.33	无	无	0.04	1.77	2024.10.02	王晓芳

