

10月下半月管网水半月检常规项目检验汇总表

委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司

检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司

序号	采样日期	采样地点	样品编号	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	二氧化氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	报告日期	检测人员
				CFU/mL	CFU/100mL	度	NTU	/	/	mg/L	mg/L		
				≤100	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	出厂水和末梢水中 限值0.8，出厂水中 余量≥0.1，末梢水 中余量≥0.02	≤3		
1	2024.10.18	锦绣花城社区	20241018-875	31	未检出	<5	0.21	无	无	0.04	1.52	2024.10.20	王晓芳
2	2024.10.18	市自来水公司铝城营业所	20241018-876	22	未检出	<5	0.36	无	无	0.05	/	2024.10.20	王晓芳
3	2024.10.18	经开区后南定村卫生室	20241018-877	6	未检出	<5	0.27	无	无	0.03	/	2024.10.20	王晓芳
4	2024.10.18	市自来水公司南定营销服务中心	20241018-878	2	未检出	<5	0.31	无	无	0.05	1.56	2024.10.20	王晓芳
5	2024.10.18	张南路101号中石油加油站	20241018-879	7	未检出	<5	0.20	无	无	0.04	/	2024.10.20	王晓芳
6	2024.10.18	西苑社区	20241018-880	4	未检出	<5	0.34	无	无	0.04	/	2024.10.20	王晓芳
7	2024.10.21	高新区金晶大道汇驰奔驰4S店	20241021-881	4	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	/	2024.10.23	王晓芳
8	2024.10.21	金都花园社区	20241021-882	1	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	1.44	2024.10.23	王晓芳
9	2024.10.21	外商居住区	20241021-883	9	未检出	<5	0.31	无	无	0.04	/	2024.10.23	王晓芳
10	2024.10.21	星悦城社区	20241021-884	5	未检出	<5	0.24	无	无	0.05	1.62	2024.10.23	王晓芳
11	2024.10.22	淄博市委	20241022-885	3	未检出	<5	0.22	无	无	0.04	/	2024.10.24	王晓芳
12	2024.10.22	张店区军休所	20241022-886	5	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	/	2024.10.24	王晓芳
13	2024.10.22	五里桥生活区	20241022-887	11	未检出	<5	0.24	无	无	0.04	/	2024.10.24	王晓芳
14	2024.10.22	张店八中	20241022-888	3	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.10.24	王晓芳
15	2024.10.22	积家村党群服务中心	20241022-889	21	未检出	<5	0.28	无	无	0.03	1.60	2024.10.24	王晓芳
16	2024.10.22	明德苑社区	20241022-890	9	未检出	<5	0.26	无	无	0.02	/	2024.10.24	王晓芳

17	2024. 10. 22	淄博市图书馆	20241022-891	5	未检出	<5	0. 32	无	无	0. 03	/	2024. 10. 24	王晓芳
18	2024. 10. 23	恒嘉园社区	20241023-892	2	未检出	<5	0. 21	无	无	0. 05	/	2024. 10. 25	王晓芳
19	2024. 10. 23	人民东路小学	20241023-893	7	未检出	<5	0. 22	无	无	0. 04	/	2024. 10. 25	王晓芳
20	2024. 10. 23	张店区保安公司	20241023-894	3	未检出	<5	0. 25	无	无	0. 05	/	2024. 10. 25	王晓芳
21	2024. 10. 23	润德实业公司	20241023-895	5	未检出	<5	0. 21	无	无	0. 04	/	2024. 10. 25	王晓芳
22	2024. 10. 23	行政执法局湖田中队	20241023-896	6	未检出	<5	0. 23	无	无	0. 04	/	2024. 10. 25	王晓芳
23	2024. 10. 23	淄博市公交东站	20241023-897	1	未检出	<5	0. 20	无	无	0. 04	/	2024. 10. 25	王晓芳
24	2024. 10. 23	洪三社区	20241023-898	7	未检出	<5	0. 36	无	无	0. 03	1. 57	2024. 10. 25	王晓芳
25	2024. 10. 24	新村西路140号原市水资办	20241024-899	6	未检出	<5	0. 29	无	无	0. 05	/	2024. 10. 26	王晓芳
26	2024. 10. 24	张店区疾控中心	20241024-900	11	未检出	<5	0. 26	无	无	0. 03	/	2024. 10. 26	王晓芳
27	2024. 10. 24	淄博市政务中心	20241024-901	1	未检出	<5	0. 23	无	无	0. 04	/	2024. 10. 26	王晓芳
28	2024. 10. 24	盛世康城社区	20241024-902	15	未检出	<5	0. 27	无	无	0. 04	/	2024. 10. 26	王晓芳
29	2024. 10. 28	淄博市工商局	20241028-903	19	未检出	<5	0. 30	无	无	0. 04	/	2024. 10. 30	王晓芳
30	2024. 10. 28	科技苑物业	20241028-904	5	未检出	<5	0. 22	无	无	0. 05	/	2024. 10. 30	王晓芳
31	2024. 10. 28	瑞丰苑社区	20241028-905	6	未检出	<5	0. 25	无	无	0. 04	1. 53	2024. 10. 30	王晓芳
32	2024. 10. 28	市自来水公司新区营业所	20241028-906	13	未检出	<5	0. 29	无	无	0. 05	/	2024. 10. 30	王晓芳
33	2024. 10. 28	祥瑞花园社区	20241028-907	4	未检出	<5	0. 31	无	无	0. 04	/	2024. 10. 30	王晓芳
34	2024. 10. 28	世纪花园社区	20241028-908	2	未检出	<5	0. 33	无	无	0. 03	/	2024. 10. 30	王晓芳
35	2024. 10. 28	颐臻园社区	20241028-909	9	未检出	<5	0. 25	无	无	0. 04	/	2024. 10. 30	王晓芳
36	2024. 10. 29	淄博市体育馆	20241029-910	9	未检出	<5	0. 30	无	无	0. 05	/	2024. 10. 31	王晓芳
37	2024. 10. 29	福源汇社区	20241029-911	11	未检出	<5	0. 26	无	无	0. 04	/	2024. 10. 31	王晓芳

